Goiânia, 18 de setembro de 2026.

FUNDAÇÃO PIO XII

COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS – CORA.

RESULTADO DO EDITAL Nº 0123/2026

OBJETO: RESULTADO DO EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES.

A **Fundação Pio XII**, Organização Social Civil (OSC) gestora do **Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás - CORA** , em Goiânia/GO, em razão do contrato de gestão referente ao 5º Aditivo do Termo de Colaboração nº 3/2022, firmado com a **Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)**, nos termos do seu Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, torna público o **RESULTADO DO EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES**.

RESULTADO DO EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES: ANEXO I.

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico
Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.

ANEXO I

1 - EMPRESAS PARTICIPANTES:

1) Ajel Materiais Elétricos LTDA - CNPJ:02.910.623/0001-27 ;

---

2 - EMPRESA VENCEDORA:

Ajel Materiais Elétricos LTDA - CNPJ:02.910.623/0001-27
Valor total ofertado: R$3.923,92

---

3 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Este documento visa exclusivamente a composição de preço estimativo;
- O resultado não implica obrigatoriedade de aquisição por parte da instituição;
- A cotação será utilizada para instrução de processo formal de aquisição, conforme o Regulamento de Compras;
- A instituição poderá entrar em contato para esclarecimentos adicionais.

Declara-se que foram cumpridas todas as exigências do Regulamento Interno de Compras e que a escolha da proposta vencedora segue os princípios da economicidade, eficiência e conformidade técnica.

GOIANIA, 17 de Setembro de 2026 **Proposta Comercial: 13.276**

À
FUNDACAO PIO XII

ATT:-
Fone: (062)98225-9884
E-Mail: contabilidade@hcancerbarretos.com.br

Prezado(a)
Muito obrigado por solicitar os nossos serviços, para os quais submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial abaixo:

Equipamento: MOTOR CA

Marca	Carcaça	Nr de Série	Tag	Potência	Polo	Tensão
WEG	132 M/L	1093712899		15 CV	4P	220/380/440

Item	Qtde	Un	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	NCM	Icms	Icms ST
1	1,000	MO	14.01-REBOBINAMENTO ESTATOR - BAIXA TENSAO - 15CV 4P	2.804,48	2.804,48			
2	1,000	MO	14.01-BALANCEAMENTO DINAMICO DO ROTOR - 132	127,20	127,20			
			Sub-Total Serviços		**2.931,68**			
3	1,000	UN	KIT ANEL V NBR A 31X39X7,5MM	3,75	3,75	84842000	0,71	
4	1,000	UN	KIT ANEL V NBR A 36X46X9MM	5,04	5,04	84842000	0,96	
5	2,000	UN	KIT BUJAO DRENO AUTOMATICO LABIRINTO T P	7,43	14,86	39269090	2,82	
6	1,000	UN	KIT CAIXA DE LIGACAO IEC112/132 W22/W21 - RWG 1	194,12	194,12	85030090	36,88	
7	2,000	UN	KIT ESPUMA PROTECAO CABOS 80X45X20MM IEC63/71/80/	3,11	6,22	39211390	1,18	
8	1,000	UN	KIT PLACA BORNES K1M5 IEC112/132 W22	50,83	50,83	85369090	9,66	
9	1,000	UN	KIT PRENSA CABOS LATAO ISO 7 R 1	461,84	461,84	74122000	87,75	
10	1,000	UN	KIT VENTILADOR EXTERNO PLASTICO IEC112 4/2 POLOS	14,58	14,58	85030090	2,77	
11	1,000	UN	ROLAMENTO 6207 C3/ZC3/ZZC3	74,10	74,10	84821010	14,08	
12	1,000	UN	ROLAMENTO 6308 C3/ZC3/ZZC3	148,00	148,00	84821010	28,12	
13	1,000	UN	TERMO INCOLHIVEL	18,90	18,90	85030090	3,59	
			Sub-Total Peças		**992,24**			
			Icms ST					
			Total		**3.923,92**			

Condições Comerciais

* **Prazo de Entrega** 10, Dias úteis
* **Prazo de Pagto** 30 DIAS
* **Prazo de Garantia** 6 Mes(es)
* **Validade** 15 dia(s)
* **Frete** FOB
* **Impostos** Inclusos
* **Local de realização dos serviços:** AJEL SERVICE-GOIANIA

GOIANIA, 17 de Setembro de 2026 Proposta Comercial: 13.276

MOTOR 15CV 132ML 4P

1 - Causa da Queima

- ISOLACAO RESSECADA E QUEBRADICAS

2 - Possiveis Causas da Queima

- DURANTE A ANALISE VISUAL DO ENROLAMENTO DO MOTOR VERIFICOU-SE QUE AS BOBINA
- S ESTAO COM ASPECTO SATISFATORIO, POREM E RECOMENDADO O REBOBINAMENTO DEVID
- O A ISOLACAO DO BOBINADO ESTAREM RESSECADAS E QUEBRADICAS.

Sendo só o que tínhamos para o presente momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura sejam desejados.

Atenciosamente,
Joao Nilton
AJEL SERVICE-GOIANIA
Tel: (62) 3295-3188
Site: www.ajelservice.com.br

_____
FUNDACAO PIO XII

Obs: Outros serviços/peças não citados neste escopo e que porventura sejam necessários, serão negociados a parte.
Os equipamentos não retirados após 90 dias da sua execução serão colocados a venda para cobrir as despesas com o conserto.

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA

Foi apresentado apenas um orçamento para a manutenção corretiva do motor do Chiller, tendo em vista que a empresa **Ajel é a assistência técnica autorizada WEG em Goiânia**, responsável pela prestação de serviços especializados nos equipamentos da marca.

A contratação ocorreu em caráter de urgência, considerando que atualmente a instituição conta com apenas um Chiller em funcionamento, tornando necessária a realização do reparo para evitar possíveis falhas e garantir a continuidade do funcionamento do sistema.

Goiânia, 18 de setembro de 2026.

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico.